

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ на 01.09.2017**

Наименование ОУ	Вид нарушения обязательных требований	Надзор ный орган	Предписание пункт	Срок испол нения (день, месяц)	Год исполне ния	Ориентиров очная стоимость работ (тыс. руб.)	Отметка о выполнении (выполнено/ частично/не выполнено)	Осталось сделать	Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.)	Примечание
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком	ГПН	Постановлен ие ГУ МЧС России по МО	01.09	2016	40,00	Не выполнено		40,0	ПЛАНИРУЕТ СЯ ЗАМЕНА В СЕНТЯБРЕ 2017
	Оборудовать в туалетах для мальчиков недостающие умывальники и писсуары, в туалетах для девочек умывальника, то есть привести в соответствие с требованиями	РПН	Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 1	22.03.	2018	20,0-25,0	Не выполнено		25,0	
	оборудовать на 1-м и 2-м этажах в каждом из туалетов для мальчиков кабину с дверью для унитаза.	РПН	Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июль 2017			
	Выполнить ремонт в след. Уч.помещениях Каб. химии, где потолок оклеен пенопласт.плитами; В раздевалке спортзала для девочек, где на стенах битая плитка, на стенах выше 1,5 см. побелка В туалете для девочек 1 эт. 1,5 см. битая побелка		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено август 2017			

	В туалете для мальчиков 2 эт. 1,6 см. битая побелка; В туалете для девочек 2 эт. Битая плитка; В туалете для девочек 3 эт. битая плитка									
	Выполнить ремонт полов в сл. Уч. кааб. №№ 116, 205, 212, 215, каб.музыки, малом спортзале		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июнь 2017			
	Обеспечить рабочим местом всех уч-ся в соответствии с ростом в кааб. 210, 211, 212, 221, 222, 223 (1-3 классы)		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено апрель-май			
	Установить в каб. обслуж.труда (102), каб. раскроя ткани (103), каб. 212(2б), ученическую мебель согласно требованиям СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018	60,0	Не выполнено		60,0	
	Обеспечить в столяр.мастерской необходимой площадью каждое рабочее место согласно требования СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Не выполнено			
	Обеспечить возможность легкой очистки от загрязнений и проведения влажной дезинфекции рабочих поверхностей кресел в трех кабинетах информатики (320, 319, 313) обеспечить возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей в лаб. химии, в каб. обслуж.труда, в каб. раскроя ткани в соответствии с требованиями СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено август 2017			


	Обеспечить доступ к радиаторам отопления для проведения ежедневной влажной уборки и проведения генеральной уборки во всех рекреациях трех этажей в кааб. 103, 115, 118, 209 в соответствии с требованиями СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июль			
	Оборудовать общеобменной вытяжной системой вентиляции помещения кааб. 220, 308,		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017	70,0	Не выполнено		70,0	
	Оборудовать приточной системой вентиляции кааб. 308		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено июль			
	Обеспечить нормативный воздухообмен в обед.зале школ.столовой по притоку		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		выполнено			
	Обеспечить нормативную скорость движения воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа кааб. химии		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено Май июнь 2017			
	Проведена вакцинация против кори с отметкой в личных мед.книжках всем сотрудникам до 55 лет.		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено 31.05.2017			
	Обеспечить оборудование: вытяжными системами вентиляции помещения учебных кабинетов №№ 228, 231, кааб. музыки, приточными системами вентиляции кааб. 202, 210, 213, 214, 229, продленного дня, кружковый кабинет, кА. Раскроя ткани,		Предписание № 103/14-01 от 07.03.2014	15.09	2017		Выполнено частично в стол.мастер.			

	стол.мастерскую, спортивный зал, с соответствии с требованиями СанПиН									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор школы

А.О. Кауфман

Исп. Мошников С.В.,
Тел. 23-01-20



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Мурманской области**

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, т. (8152) 999-404, emercom@51.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, т. (8152) 21-00-48, ondipr.1@51.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 156/1**

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» (сокращенное наименование: МБОУ
г. Мурманска СОШ № 50), юридический адрес: 183074, Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Капитана Орликовой, д. 35, ОГРН 1025100875392, ИНН 5190408309
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении **плановой** выездной проверки заместителя
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску
УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – заместителя главного
государственного инспектора города Мурманска по пожарному надзору
Малия Андрея Алексеевича

№ 156 от «02» ноября 2021 года
в период с «09» ноября 2021 года по «12» ноября 2021 года
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Мурманску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области Малием Андреем
Алексеевичем

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
проведена **плановая** выездная проверка:
зданий, сооружений, строений МБОУ г. Мурманска СОШ № 50
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу:

183074, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 35

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица:
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 Кауфман Анжелика Олеговна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Помещение книгохранилища (библиотека) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.11.2022	
2.	Пищевлок не отделен от остальной части здания соответствующими элементами заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч.3, ч.8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.11.2022	
3.	Над эвакуационными выходами из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2022	
4.	У эвакуационных выходов из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют извещатели пожарные ручные	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	01.11.2022	


		автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
5.	У эвакуационных выходов из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют извещатели пожарные ручные	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479	01.11.2022	
6.	Отсутствует (защита) дверь центрального эвакуационного выхода, предусмотренная проектом, ведущего непосредственного наружу из здания школы. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к эвакуационным выходам. (из пом. VII (пристройки) по техническому паспорту № 4161 от 13.01.2007)	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.19 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. «б» п. 27, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательным для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заместитель начальника ОНДиПР по городу Мурманску
УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области Малий А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)


(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

«11» часов «09» минут «12» ноября 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя) (подпись)

ОТЧЕТ
о результатах документарных проверок и (или) выездных проверок за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений
за 2021 год
Главное управление МЧС России по Мурманской области

Субъект контроля	Предмет проверки	Основание для осуществления документарных проверок и (или) выездных проверок	Период проведения документарных проверок и (или) выездных проверок	Результаты документарных проверок и (или) выездных проверок	Принятые меры (решения) по результатам документарных проверок и (или) выездных проверок
				Перечень установленных нарушений с указанием нарушенного нормативного акта	
1	2	3	4	6	8
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	плановая проверка выполнения обязательных требований пожарной безопасности	План проверок*	09.11.2021-12.11.2021	Помещение книгохранилища (библиотека) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости, пищеблок не отделен от остальной части здания соответствующими элементами заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости, Над эвакуационными выходами из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют световые оповещатели "Выход", у эвакуационных выходов из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют извещатели пожарные ручные, отсутствует (защита) дверь центрального эвакуационного выхода, предусмотренная проектом, ведущего непосредственно наружу из здания школы. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к эвакуационным выходам. (из пом. VII (пристройки) по техническому паспорту № 4161 от 13.01.2007).	Направлено ходатайство № 2 от 11.01.2022 в Комитет по образованию администрации города Мурманска на выделение финансовых средств, для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.11.2021г. № 156., нарушение по отсутствию оповещателей "Выход" и извещателей пожарных ручных, у эвакуационных выходов из помещений актового зала и спортивного зала устранено согласно договора оказания услуг № 6/Р от 20.01.2022г.

ОТЧЕТ
о результатах проверок и (или) выездных проверок за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений
в 2021 год
Федеральная служба по труду и занятости. Государственная инспекция труда в Мурманской области.

Субъект контроля	Предмет проверки	Основание для осуществления документальных проверок и (или) выездных проверок	Период проведения документальных проверок и (или) выездных проверок	Результаты документальных проверок и (или) выездных проверок	Принятые меры (решения) по результатам документальных проверок и (или) выездных проверок
				Перечень установленных нарушений с указанием нарушенного нормативного акта	
1	2	3	4	6	8
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	плановая проверка Федеральная служба по труду и занятости. Государственная инспекция труда в Мурманской области.	План проверок*	23.11.2021- 26.11.2021	п.1. Во исполнение требований ст. 212, 206 ТК РФ, П.П. 33,34,36, 37,38,39,51 Типового положения о СУОТ провести идентификацию и оценку профессиональных рисков с установлением уровней по каждому риску, а также разработать мероприятия по управлению профессиональными рисками и снижению индекса профессиональных рисков в МБОУ г. Мурманск а СОШ № 50, разработать планы мероприятий по реализации процедур СУОТ на 2021г. п. 2. Во исполнение требований ст. 22.65 ТК РФ, в ПВТР МБОУ г. Мурманск а СОШ № 50 от 29.05.2012г. внести изменения установленные Федеральным законом от 01.04.2019. № 48-ФЗ п. 3. Во исполнение требований ст. 151 ТК РФ определить размер доплаты по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). Произвести данную доплату в соответствии с периодом исполнения работником дополнительной работы. п. 4. Карточки выдачи СИЗ привести в соответствие с требованиями ст. 221 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290 н " Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и др. средствами индивидуальной защиты" 5. Трудовые договора привести в соответствие требованиями ст. 57, 22 ТК РФ п.6. Во исполнение требований ФЗ "О специальной оценке условий труда" № 426-ФЗ от 28.12.2013 работников ознакомить под роспись с картами СОУТ. 7. Оформить карточки выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств во исполнение требований ст. 221 ТК РФ , приказа Минздравсоцразвития России № 1122н 8. Во исполнение требований ст. 221 ТК РФ и приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997 н "Об утверждении Топовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с загрязнением обеспечить выдачу СИЗ - очки защитные, сапоги резиновые с защитным подноском. 9. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, отраженных в акте от 26.11.2021, в рамках требований ст. 357,419 ТК РФ	1. по п. 1 Идентификация и оценка профессиональных рисков будет проведена до 31.03.2022, в настоящее время осуществляется поиск подрядчика на оказание данных услуг. Разработан план мероприятий по реализации процедур СУОТ на 2022 год; 2. по п.2 Замечание устранено, Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка внесены 16.09.2019 с учетом требований ст. 65 ТК РФ 3. по п.3 На сегодняшний день численность сотрудников составляет 50 человек По приказу МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 № 74/1 от 03.05.2021 № О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы" в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении в 2021 году возложена на 3-х сотрудников. В адрес комитета по образованию администрации г. Мурманска направлено ходатайство о возможности введения 0,5 ставки № Специалист по охране труда" Штатная единица будет введена с 01.01.2022 года по п.4 Замечание устранено. личные карточки учета выдачи СИЗ в ноябре 2021 г. приведены в соответствие Приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290-н, внесена информация о сертификатах (декларациях) на СИЗ по п.5 С работниками к трудовым договорам заключены дополнительные соглашения, в которые включены недостающие сведения об условиях труда на рабочем месте. по п. 6. Во исполнение требований ФЗ "О специальной оценке труда" № 426-ФЗ от 28.12.2013 работники ознакомлены с результатами СОУТ на своих рабочих местах. по п.7. В отношении работников, выполняющих работы, связанные с загрязнением, оформлены личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.

					по п.8. Работники обеспечены СИЗ в соответствии с нормами выдачи, установленными на основании Типовых норм, утв. Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997 н по п. 9. Вопрос оприличивания к административной ответственности виновных лиц в допущенных нарушениях рассмотрен.
--	--	--	--	--	---

ОТЧЕТ
о результатах проверок и (или) выездных проверок за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений
в 2021 году
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области

Субъект контроля	Предмет проверки	Основание для осуществления документальных проверок и (или) выездных проверок	Период проведения документальных проверок и (или) выездных проверок	Результаты документальных проверок и (или) выездных проверок	Принятые меры (решения) по результатам документальных проверок и (или) выездных проверок
				Перечень установленных нарушений с указанием нарушенного нормативного акта	
1	2	3	4	6	8
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	плановая проверка Управления Роспотребнадзора по Мурманской области выполнения обязательных санитарных требований	План проверок*	15.11.2021- 24.11.2021	п.1. Устранить нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 — устранить дефекты пола в спортивном зале. п. 2. Обеспечить наличие умывальников при обеденном зале из расчета один кран на 20 посадочных мест, в соответствии с п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. п. 3. Обеспечить хранение дезсредств в упаковке производителя в соответствии с п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20. п. 4. Обеспечить соблюдение периодичности проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями п.101 СанПиН 3.3686-21.5. п. 5. Обеспечить своевременное прохождение вакцинации сотрудников в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 п.6. Представить заключение врача- фтизиатра на детей	1. по п. 1 Исполнение запланировано, согласно приказа комитета по образованию администрации города Мурманск № 42 «Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений города Мурманска на 2022 год и организации подготовки ОУ к началу нового 202-2023 учебного года» от 13.01.2022, к началу 2022-2023 учебного году; 2. по п.2 Для устранения нарушения заключен договор подряда № 771 от 28.12.2021. Результатом работы является установка необходимого количества раковин в столовой; 3. по п.3 Для устранения нарушения закуплено необходимое количество дезинфицирующего средства «Люир-Хлор» на каждый этаж, согласно договора поставки № 84ч-2/21 от 30.11.2021 4. по п.4 Для устранения нарушения заключен договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 05/15586-60 от 20.01.2022 с соблюдением всех требований по п.5 Необходимые сведения предоставлены в Управления Роспотребнадзора по Мурманской области по п. 6. Необходимые сведения предоставлены в Управления Роспотребнадзора по Мурманской

ОТЧЕТ
о результатах документальных проверок и (или) выездных проверок за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений
за 2022 год
Комитет по образованию администрации города Мурманска

Субъект контроля	Предмет проверки	Основание для осуществления документальных проверок и (или) выездных проверок	Период проведения документальных проверок и (или) выездных проверок	Результаты документальных проверок и (или) выездных проверок	
				Перечень установленных нарушений с указанием нарушенного нормативного акта	Принятые меры (действия) по результатам документальных проверок и (или) выездных проверок
1	2	3	4	6	8
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	План проверок*	28.03.2022-01.04.2022	1. Внести изменения в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка в части, не соответствующей действующему законодательству. 2. Обеспечить ознакомление под роспись всех работников с принятыми изменениями в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка. 3. Обеспечить размещение принятых изменений в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. При оформлении трудовых книжек строго соблюдать Порядок ведения и хранения трудовых книжек. 5. В трудовых книжках, в которых сведения внесены в несоответствующие разделы-обеспечить внесение сведений в соответствии с требованиями Порядка ведения и хранения трудовых книжек. В трудовых книжках, в которых отсутствует отметка о выданном вкладыше-обеспечить ее наличие. 6. Обеспечить оформление трудовых отношений с работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства к иным нормативным правовым актам, содержащих нормы трудового права.	договора, определена конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников с ненормированным рабочим днем. 2. 16.05.2022 ознакомлены с изменениями в разделе Коллективного договора. 3. Изменения в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка в части, не соответствующей действующему законодательству размещены на сайте школы. 4. Принято к сведению и исполнено строго соблюдать Порядок ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда России от 19.05.2021 №320н. 5. Сведения о приеме на работу внесены во вкладыш в трудовую книжку в сведения о работе. Сведения о инвентаризации внесены во вкладыш в трудовую книжку в сведения о наращениях. В сведениях о наращениях в трудовых книжках, указано в виде заголовка полное наименование организации. На титульный лист трудовых книжек внесена отметка о выданном вкладыше. 6. Работники ознакомлены под роспись с приказами, связанными с их трудовой деятельностью Внесены изменения в трудовой договор в части определения срока договора. Принято к сведению и недопущено нарушений выполнения работы по